

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание больницы, где работал Королёв А.А.»

---

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия))

от 

31	01	2022
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 09 ч 00 мин

Осмотр окончен 10 ч 00 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездное обследование

---

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях<sup>1</sup> (при наличии):  
бесхозный объект

---

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, с. Несь, ул. Школьная, д. 15, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание больницы, где работал Королёв А.А.», 1937 года постройки. Здание больницы одноэтажное, П-образное в плане.

---

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектах, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

---

<sup>1</sup> К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

Отмостка: вследствие большого снежного покрова определить техническое состояние отмостки не представилось возможным.

Стены: рублены из бревен лиственницы. Состояние удовлетворительное.

Обшивка: стены снаружи обшиты металлосайдингом. Состояние удовлетворительное.

Двери наружные: металлические. Состояние удовлетворительное.

Крыша: двускатная. Покрытие кровли здания выполнено из профнастила по деревянной контр обрешётке. Кровля имеет сквозные отверстия по коньку кровли. Состояние местами неудовлетворительное.

Кровля: из профнастила. Состояние удовлетворительное.

Карниз подшит досками. Состояние удовлетворительное.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в удовлетворительном состоянии.

---

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):  
отсутствует

---

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:  
Canon PowerShot SX40 HS

---

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:  
фотографические снимки объекта

---

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют


Замечания к протоколу (при наличии):  
отсутствуют

---

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:


Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента




С.М. Сахарова

внутреннего контроля и надзора  
Ненецкого автономного округа

должность



подпись



инициалы, фамилия

Ведущий консультант комитета охраны  
объектов культурного наследия  
Департамента внутреннего контроля и  
надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

31.01.2022

Приложение к протоколу осмотра  
объекта культурного наследия  
регионального значения «Здание  
больницы, где работал Королёв А.А.»  
от 31.01.2022

