

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Крест обетный» 1868 г.,
адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье

Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии со статьями 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009г.

Дата начала проведения экспертизы	10 августа 2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	22 августа 2022г.
Место проведения экспертизы	Петрозаводск, Архангельск

Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу:

1.

Фамилия, имя и отчество	Вахрамеева Татьяна Ивановна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор реставратор высшей категории
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры
Стаж работы	50 лет в области реставрации
Место работы и должность	ЗАО «ЛАД », директор
Реквизиты аттестации в статусе эксперта по проведению Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2021 г. № 557 Перечень объектов экспертизы по тексту Приказа, в том числе: - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

2.

Фамилия, имя и отчество	Гуляев Валерий Федорович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель Гуляев В.Ф.

Реквизиты аттестации в статусе эксперта по проведению Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997: Перечень объектов экспертизы по тексту Приказа, в том числе: - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

3.

Фамилия, имя и отчество	Иванова Марина Олеговна
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	Государственное автономное учреждение культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», и.о. директора
Реквизиты аттестации в статусе эксперта по проведению Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2019 г. № 1828. Объекты экспертизы согласно приказа, в том числе: - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы и за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают выполнение пункта 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Заказчик экспертизы:

Наименование организации	ИП Титов Владимир Александрович
Юридический адрес	163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, 181, офис 34
ИНН	290118016752

I. Цель экспертизы:

Определение соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения **«Крест обетный», 1868 г., адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье**, разработанной Индивидуальным предпринимателем Титовым Владимиром Александровичем, г. Архангельск, в 2022 г.

II. Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по **сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г., адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье** разработанная Индивидуальным предпринимателем Титовым Владимиром Александровичем, г.

Архангельск, в 2022 г в соответствии с Договором № 09-22 от 23.06..2022г с Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный Сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

III. Перечень документов, представленных Заказчиком для проведения экспертизы:

На рассмотрение представлена проектная документация, включающая материалы предварительных работ, комплексные исследования, проектные решения по реставрации ОКН «Крест обетный», 1868 г., адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье (далее Объект). Разработчик проекта ИП Титов Владимир Александрович, обладающий Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19112 от 15 мая 2019г. Документация выполнена в 2022г.

Состав Проектной документации, подлежащей рассмотрению экспертной комиссией:

- **Раздел I. Предварительные работы:** Часть 1. Исходно-разрешительная документация. Часть 2. Отчет о предварительных исследованиях, в том числе акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
- **Раздел II. Комплексные исследования.** Историко-архивные и библиографические сведения об объекте культурного наследия; фотофиксация объекта; Акт технического состояния объекта культурного наследия. Графическая часть. Архитектурно-археологический обмер.
- **Раздел III. Проектная документация в составе:**

Проект

Пояснительная записка. Архитектурные и конструктивные решения.

Основные положения организации реставрации.

Раздел IV. Рабочая документация. Включает необходимые для производства работ рабочие чертежи.

Основание для разработки проектной документации

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 28 от 04.05.2022 г., выданное Департаментом внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа.

--Договор № 09-22 от 23.06.2022 г. между ИП Титов В.А. и Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный Сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, включающий Техническое задание.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе экспертизы проведён анализ представленной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный». 1868 г., адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье, на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия; а также рассмотрены дополнительные материалы, находящиеся в публичном доступе на информационных сайтах.

Проведено коллегиальное обсуждение членами экспертной комиссии проектной документации, обмен мнениями с принятием решения о том, что представленная проектная документация по своему составу и содержанию достаточна для обоснования выводов экспертизы;

Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

1. Общие сведения об объекте, представленные в разделах Предварительные работы, Комплексные исследования

«Крест обетный». 1868 г., адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье, является объектом культурного наследия регионального значения на основании Решения № 105 от 15.07. 1997 г. Малого Совета Ненецкого окружного совета народных депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ненецкого автономного округа».

1.1 Описание памятника/ Краткая историческая справка.

Время создания (возникновения) Объекта – 1868 год. Имена заказчика и мастера, изготовившего крест, неизвестны.

Относится к типу так называемых «патриарших» восьмиконечных крестов, единственно признаваемых старообрядцами и потому широко распространенных в районах Русского Севера, где длительное время сохранялось много поселений с жителями, приверженцами «старой веры».

Поставлен крест 27 сентября 1868 г. после произошедшего в это время падежа скота, дата установки креста вырезана в его основании. Крест установлен в восточной части д. Устье.

Деревня Устье находится в центре Ненецкого округа, на правом берегу Городецкого шара (рукав Печоры), у озера Городецкого (Пустого, Кормчего), между Пустозерском и селом Тельвиска. Деревня Устье входит в состав Тельвисочного сельсовета. Ближайшая железнодорожная станция – Усинск.

Деревня возникла на рубеже XV и XVI веков как промысловая «жира».

В 1679 г. здесь было 4 двора, 2 из них были пустые. В остальных дворах вместе с детьми проживало 5 душ мужского пола. В 1843 г. в деревне жил уже 171 человек.

Главным занятием жителей было рыболовство. Они ловили рыбу в озере Городецком, в Городецком Шару, на реке Печоре. Значительный доход приносила также торговля с ненцами, разводившими оленей. В XIX в. в деревне нашли убежище старообрядцы,

бежавшие сюда от церковных преследований.

В 1929 – 1959 гг. деревня входила в состав Тельвисочно-Самоедского (Тельвисочно-Ненецкого) района (Печорский уезд), Пустозерского и Нижне-Печорского районов в составе Ненецкого национального округа Архангельской области. В 2005 году До начала XX века территория, где находится деревня, относилась к Архангельской губернии. Тельвисочный сельсовет был включён в состав Заполярного района Ненецкого округа.

Численность населения деревни по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляла 22 человека, 61 процент – русские.

В 1993 г. в Устье было 18 домохозяйств, постоянное население составляло 59 человек. На 1999 г. в деревне имелась ДЭС, снабжающая дома электричеством, водоканал. Деревня телефонизирована (в Пустозерске телефон и телеграф появились еще до революции, в 1913 г.).

Между Устьем и Тельвиской проложена грунтовая трасса, не проезжая для обычного легкового транспорта. Постоянного рейсового сообщения с деревней не существует.

На территории дер. Устье располагается еще несколько памятников истории и культуры, один из них – объект культурного наследия регионального значения «Здание церкви (Преображенская церковь)», датируемый 1837 годом.

Церковь первоначально стояла в Пустозерске и представляла собой единое целое с колокольной, находившейся над папертью. В 30-е гг. XX в. колокольня была разрушена, главы убраны, здание церкви переоборудовано под начальную школу, затем дом-интернат для престарелых. В начале 1950-х гг. здание разобрали и переместили в дер. Устье, где в нем разместили склад, позднее – колхозную конюшню. В настоящее время здание церкви пустует, находится в окружной собственности и передано в оперативное управление ОГУ «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск».

В старой части деревни Устье расположен памятник истории и культуры регионального значения «Дом Сумарокова», а также постройки, относящиеся к XIX в.: дом Терентьевых, баня И.Н. Попова, амбар Хайминой.

«Крест обетный» имеет высоту 3,25 м, длина поперечного бруса — 1,72 м. Выполнен из брусьев лиственницы сечением 25x19 см, покрыт тесовой кровлей на два ската.. Западная плоскость стойки и перекладин креста оформлена резьбой - в виде кругов с помещенными в них литерами и внизу надписью о времени его установки. На продольном брусике сверху вниз: «VM MI KJ KT HA PБ MM», в углах малого верхнего бруса — дощечки для обозначения вины — «IM ЦI», на поперечном брусике слева направо: «ICЪ ЦPЪ CЦЪ KT PE IC BTC БЖI CJЫ XСЪ», на подножии слева «ГГ», справа «ГА», между ними — изображение черепа Адама. У основания наклонного бруса, в настоящее время почти у самой земли, вырезана надпись: «Крестъ сеі поставлень сентября 27 д 1868 г.». Все надписи выполнены контррельефом, первоначально были окрашены в белый цвет, сохранились следы краски. Тесовая кровелька креста перекрывает верхнюю короткую и вторую длинную перекладины. Концы досок имеют порезку в виде коротких капелек. По коньку установлен охлупень, украшенный волнообразным гребнем, по торцам кровли набиты резные причелины и полотенце. Обратная восточная плоскость креста оформлена прибитой вдоль вертикального и каждого поперечного брусика декоративной планкой с резьбой волнообразного профиля. Крест первоначально был окрашен в три цвета, плоскости брусьев креста – желтая охра, круги с надписями – белый, резные элементы – красная охра, о чем можно судить по

остаткам краски на элементах.

Перестройки и утраты, значительно изменившие облик памятника – не выявлены.

В рассматриваемой экспертами проектной документации приведена фотофиксация памятника и его фрагментов, которая дает достаточное представление об Объекте.

Предполагаемые к выполнению реставрационные работы: восстановление рубленного из бревен рундука в основании креста, протезирование нижней части основного вертикального бруса креста, реставрация и восстановление кровельки, резных элементов, возобновление окраски креста.

Авторами проекта вполне обоснованно делается вывод, что нарушение конструктивной целостности и надежности объекта при данных работах не происходит.

1.2. Сведения о предмете охраны.

Предмет охраны объекта культурного значения «Крест обетный». 1868 г., адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье утвержден Приказом Управления культуры Ненецкого автономного округа от 03.10.2011 г. № 53.

В качестве предмета охраны определены: материал, объемно-пространственная структура, размеры, декоративные элементы, резьба по дереву.

1.3 Использование памятника в настоящее время.

Крест обнесен временной оградкой из штакетника, доступен для осмотра.

Находится в оперативном управлении Муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.

1.4. Техническое состояние памятника.

Общее техническое состояние креста в проекте определяется как аварийное, в виду повреждения его опорной части. В настоящее время крест завалился в восточном направлении и держится только за счёт установленной с противоположной стороны подпорки из досок, крен составляет до 15 градусов.

Фундаменты – отсутствуют, стойка креста оказалась вкопанной в грунт, первоначальная опорная конструкция утрачена.

Столб крестовый с поперечинами - деревянный из лиственничного бруса сечением 180 х 230 мм., высота его от поверхности земли 3,25 м. Нижняя, заглубленная в землю часть, подгнила в связи с чем крест получил значительный крен. Его устойчивость обеспечивается досками – подпорками. В теле столба наблюдается продольная трещина вдоль западной плоскости.

Крест покрыт двускатной кровлей из доски толщиной 20 мм, окончания досок имеют порезку в виде небольших капелек. Древесина кровли обветшала, полуразрушена. По торцам кровли были прибиты причелины с резьбой, различной с восточной и западной сторон. Причелины сохранились лишь частично. По коньку крыши установлен деревянный охлупень с резным завершением морского мотива, состояние неудовлетворительное.

Лицевая западная плоскость стойки и переключин креста покрыта резными надписями, помещенными в отдельные круги. Все надписи выполнены контррельефом, наблюдаются местные повреждения надписи из-за выветривания древесины. Обратная восточная плоскость креста оформлена прибитой вдоль каждого бруса планкой

волнообразного профиля. Резьба требует реставрации.

На средней и нижней, косой, переключинах сохранились, соответственно, верхний и нижний пазы от копы и трости с губкой, в настоящее время утрачены. Общее состояние декоративного убранства неудовлетворительное.

Сохранились остатки покраски креста – основные элементы – стойка, переключины были окрашены желтой охрой, резные элементы – красной охрой, надписи и окружности, очевидно, белой. Краска почти не сохранилась, утрачена под воздействием атмосферных явлений. т.к. крест находится под открытым небом.

Участок вокруг креста неблагоустроен, ограда креста поздняя, размерами в плане 2 х 1,8 м, выполнена из доски (штaketник), состояние неудовлетворительное. Вероятно, судя по аналогам, первоначально вокруг креста имелся бревенчатый рундук в качестве его основания.

Авторами проекта проанализированы причины появления дефектов и повреждений креста и сделан вывод о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ.

2. Сведения, полученные в результате изучения разделов «Проектная документация» по сохранению объекта культурного наследия.

Содержание проектной документации отвечает Заданию, выданному Департаментом внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, техническому заданию и требованиям ГОСТ Р 55528-2013, и содержит сведения о принципиальных решениях по сохранению «Креста обетного», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье.

2.1. Текстовая часть.

Подраздел - текстовая часть Проекта включает описание и обоснование решений основных подразделов проекта: «Архитектурные и конструктивные решения» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. Текстовая часть содержит:

- Общие данные;
- Краткую информацию об Объекте, его основных параметрах.
- Описание основных решений проектной документации с их обоснованием.

2.2. Архитектурные и конструктивные решения

Основными задачами проводимых работ на объекте культурного наследия регионального значения «**Крест обетный**», 1868 г. в проекте указано проведение полной реставрации памятника, его укрепление. При этом сохраняются его основные параметры, архитектурное, конструктивное решения. Характеристики памятника, относящиеся к предмету его охраны, в ходе работ не изменяются.

Графическая часть подраздела содержит необходимые для проведения работ и согласований чертежи фасадов, детали.

Данный проект предусматривает проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных мероприятий связанных с сохранением объекта культурного наследия, в который входят следующие виды работ:

- демонтаж поздней ограды;
- ремонтно-реставрационные работы на элементах креста;
- установка креста в вертикальное положение, протезирование нижней части стойки креста с использованием аналогичного материала – лиственница. Крепление

протеза к подлинной стойки с помощью металлических пластин – накладок. В основании креста воссоздается деревянный сруб - рундука;

- Полностью заменяется кровельное покрытие креста на аналогичное, по сохранившимся образцам воссоздаются резные декоративные элементы (охлупень, подзоры, завершение свесов крыши), воссоздаются по аналогам и сохранившимся следам копьё и трость с губкой.

- Производится покраска креста масляной матовой краской, колер подбирается согласно сохранившимся остаткам покраски.

- По периметру рундука устраивается отмостка шириной 60 см.;

- Предлагается провести работы по благоустройству территории памятника (удаление кустов, прокос территории участка по периметру).

В проекте, в разделе основные решения ПОР, даны указания о правилах и порядке проведения реставрационных работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, его конструкций, требования пожарной безопасности.

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы

Представленные на экспертизу документы дают достаточное представление о намечаемых работах по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье. В этой связи не было необходимости в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому объекту.

VI. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.» Общие требования.

VII. Обоснования выводов экспертизы

В результате проведённых исследований экспертной комиссией было установлено следующее:

1. Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в т.ч. требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации. Общие требования», с учетом конкретных указаний относительно их

видов и объемов, определенных Заданием, Техническим заданием и учитывающих особенности объекта проектирования.

Пояснительная записка, содержание графической части соответствуют основному требованию, предъявляемому к стадии «Проектная документация», дают представление о содержании принципиальных архитектурных и конструктивных решений при реставрации объекта культурного наследия, мерах по обеспечению сохранности объекта при проведении данных работ.

2. Основаниями для разработки проектных решений по реставрации послужили результаты натурного обследования Объекта.

Предложенные проектом архитектурные и конструктивные решения по реставрации памятника достаточно проработаны. Объемные и архитектурные характеристики объекта в ходе работ не изменяются. Проектные решения предполагают сохранение особенностей объекта, относящихся к предмету охраны - материал, объемно-пространственная структура, размеры, декоративные элементы, резьба по дереву. Конструкция собственно креста не изменяется при проведении работ, предполагается восстановление ряда утраченных элементов объекта культурного наследия в соответствии с их первоначальным видом, а также с улучшением прочностных и качественных показателей Объекта. Эксперты поддерживают предложенное проектом воссоздание таких элементов как «копие» и «трость» по сохранившимся следам их крепления и аналогам, и основания – рундука креста, которое должно обеспечить его устойчивость и долговечность. Цветовое решение креста, его расколеровка, являются достоверными, подтверждаются наличием следов краски на элементах креста. Покраска креста, выполненная на основе точных данных о ее существовании, позволит ввести в научный обиход новые достоверные наглядно демонстрируемые сведения об облике обетных крестов Русского Севера.

Проектные решения не противоречат требованиям по сохранению памятника.

Объем и содержание представленной проектной документации достаточны для принятия экспертной комиссией однозначного решения.

В предложениях проекта реставрации эксперты не усматривают решений, ставящих под угрозу целостность и подлинность Объекта. Эксперты считают обоснованными проектные решения по реставрации ОКН «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье, без изменения конструктивной схемы креста, архитектурного облика и его предмета охраны, с воссозданием ряда утраченных элементов.

VIII. Выводы экспертизы

Разработанная в 2022 году Индивидуальным предпринимателем Титовым Владимиром Александровичем проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье соответствует (**положительное заключение**) требованиям государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Мы, Вахрамеева Татьяна Ивановна, Гуляев Валерий Федорович, Иванова Марина Олеговна, считаем возможным (положительное заключение) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье, в соответствии с проектной документацией, разработанной ИП Титов В.А., г. Архангельск в 2022 г.

Мы, Вахрамеева Татьяна Ивановна, Гуляев Валерий Федорович, Иванова Марина Олеговна, несём ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Настоящее Заключение экспертизы (Акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью всех экспертов, проводивших экспертизу.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии _____ эксперт Вахрамеева Т.И.

Член экспертной комиссии _____ эксперт Иванова М.О.

Член экспертной комиссии _____ эксперт Гуляев В.Ф.

22.08.2022г

Приложения:

1. Копии Протоколов № 1 от 10.08.2022 г. и № 2 от 22.08.2022 г. заседаний экспертной комиссии.

ПРОТОКОЛ № 1

организационного совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно - проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу:
Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье

г.Архангельск, г. Петрозаводск,

«10» августа 2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Гуляев Валерий Федорович (г.Петрозаводск) - государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997.;

Иванова Марина Олеговна (г.Архангельск) - государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2019 г. № 1828;

Вахрамеева Татьяна Ивановна (г.Петрозаводск) - государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2021 г. № 557.

Повестка совещания:

вопрос 1: утверждение состава членов экспертной комиссии;

вопрос 2: избрание председателя экспертной комиссии и ответственного секретаря;

вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии;

вопрос 4: утверждение срока и плана работы экспертной комиссии;

вопрос 5: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для экспертизы.

Результаты совещания:

1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включены аттестованные эксперты Вахрамеева Т.И., Иванова М.О. , Гуляев В.Ф.

2. По вопросу 2 постановили: председателем и ответственным секретарем избрана Вахрамеева Т.И.

3. По вопросу 3 постановили: председатель и ответственный секретарь взаимодействует с Заказчиком по вопросам получения необходимых документов, материалов и информации; секретарь организует проведение совещаний экспертной комиссии; обобщает мнения и выводы экспертов и обеспечивает подготовку заключения экспертизы.

4. По вопросу 4 постановили: утвердить срок работы экспертной комиссии в соответствии с договором с Заказчиком: 10 августа 2022 г. – организационное совещание экспертной комиссии, не позднее 22 августа 2022 г. – рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы. В течение трех дней - передача заключения (акта) экспертизы Заказчику.

5. По вопросу 5 постановили: Заказчик представляет экспертной комиссии комплект документов в соответствии с утверждённым и согласованным Заданием на проведение государственной историко-культурной экспертизы. Дополнительные документы и материалы для принятия решений и выводов комиссии, будут запрашиваться по необходимости.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии

Вахрамеева Т.И

Член экспертной комиссии

Гуляев В.Ф.

Член экспертной комиссии

Иванова М.О.

Ответственный секретарь

Т.И.Вахрамеева

ПРОТОКОЛ № 2

заключительного совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно - проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье

г.Архангельск, г. Петрозаводск

«22» августа 2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии Т.И.Вахрамеева

Член экспертной комиссии В.Ф. Гуляев

Член экспертной комиссии М.О.Иванова

Повестка совещания:

- обмен мнениями членов комиссии по рассмотрению проектной документации;
- рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты совещания – решение комиссии:

На основании рассмотрения представленных Заказчиком (заявителем) документов и по результатам проведения исследований, экспертная комиссия пришла к выводу, что представленная на рассмотрение научно - проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Крест обетный», 1868 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье, , соответствует (**положительное заключение**) требованиям государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73 – ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Акт экспертизы, подготовленный и подписанный всеми экспертами, направить заказчику экспертизы не позднее 24 августа 2022 г..

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии



Вахрамеева Т.И

Член экспертной комиссии



Гуляев В.Ф

Член экспертной комиссии



Иванова М.О.